

Synthèse de rapport d'essai N° 8804889-002-1

1. Demandeur

Demandeur : Monsieur Philippe LOUIS

Raison sociale : NEX COMPOSITES - Rue des Genévriers- ZAC Nicopolis- 83170 BRIGNOLES - France

2. Matériel considéré

Fabricant et marque commerciale : NEX COMPOSITES

Référence : Garde-corps NEXCO-GC avec montants droits fixation plat de dalle

3. Description

Principales caractéristiques :

- Hauteur maximale en haut de lisse : 1100 mm
- Entraxe entre montants : 1500 mm

Éléments constitutifs :

- Lisse Ø 40 mm et sous lisse Ø 32 en PRV Polyester
- Montant droit 60 x 60 mm épaisseur 4 mm en PRV Polyester

4. Référentiel

Le Garde-corps NEXCO-GC avec montants droits et fixation en plat de dalle est testé suivant la méthodologie d'essai décrite dans les articles 7.3.3.2 et 7.3.3.3 de la norme NFE 85-015:2008 à l'exclusion de tout autre article ou référentiel normatif sur un élément de garde-corps composé de 2 portées de 1500 mm. Description détaillée dans le rapport d'essai n° 8804889-001-1.

5. Conclusion

Le Garde-corps NEXCO-GC avec montants droits et fixation en plat de dalle est conforme aux exigences des articles 7.3.3.2 et 7.3.3.3 de la norme NFE 85-015:2008.

Le 19 Octobre 2015
Le Chargé d'Affaires Essais Mécaniques
Document original immatériel



BUFFET Sébastien